

Wiederkehrende Prüfungen an WEA



Industrie Service

**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

Prüfempfehlungen von TÜV SÜD für Anlagen in Deutschland

Rotorblatt
4-jährlich, ab dem 12. Jahr 2-jährlich

Druckbehälter
10-jährlich

Kran
jährlich

DGUV V3
4-jährlich

WEA-Inspektion
4-jährlich

Servicelift
ab dem 2. Jahr jährlich

Steigleiter/Steigschutz
jährlich

PSAgA
jährlich

Feuerlöscher
2-jährlich

Rettungsgerät
jährlich

Zudem sind Auflagen (Genehmigungsauflagen, Versicherungsauflagen etc.) und ggf. weitere Gutachten zu berücksichtigen.

Laufzeit (Jahre)	Rotorblatt	WEA-Inspektion, DGUV V3	Druckbehälter	Feuerlöscher	Servicelift	Kran, Steigleiter/Steigschutz, PSAgA, Rettungsgerät
Inbetriebnahme						
1	*	* *				
2	*	* *				
3	*	* *				
4						
5	*	* *				
6	*	* *				
7	*	* *				
8						
9	*	* *				
10	*	* *				
11	*	* *				
12						
13	*	* *				
14		* *				
15	*	* *				
16						
17	*	* *				
18		* *				
19	*	* *				
20	WEA Weiterbetriebsprüfung					

* Prüfungen durch Sachkundige bzw. Elektrofachkräfte nach den Vorgaben des Wartungspflichtenbuches

Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

2019 © TÜV SÜD Industrie Service GmbH | IS-MKG/IS322.3/de/DE