

Nový náhľad na evakuáciu osôb v nadväznosti na STN EN 81-76

**a ďalšie témy súvisiace s navrhovaním výťahov významných pre
ochranu pred požiarmi**



Ciele prezentácie – začiatok

- A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme
- B. Zmeny de lege ferenda v podzákonnom právnom predpise – vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej aj „novelizovaná vyhláška č. 94) reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty
- C. S prihliadnutím na absenciu harmonizovanej normy pre evakuačné výťahy iné, ako pre telesne znevýhodnených aplikuje sa v novelizovanej vyhláške č. 94 **nový variantný princíp** zabezpečenia evakuácie výťahom spočívajúci v možnosti inštalovať **požiarny výťah podľa STN EN 81-72 s funkciou evakuácie** alebo ďalší **evakuačný výťah podľa STN-EN 81-76 s dodatkovým označením** na vymedzenie všeobecného použitia pri evakuácii



Ciele prezentácie - pokračovanie

- D. Nový požiarň výťah v existujúcej stavbe mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť
- E. Nový evakuačný výťah v existujúcej stavbe s prihliadnutím na absenciu technickej normy na evakuačné výťahy iné ako pre osoby telesne znevýhodnené



A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme - začiatok

- ▶ **Smernica EP a Rady 2014/33/EÚ** o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov
(smernica bola do právneho poriadku SR transponovaná aproximačným nariadením vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trh)
 - ▲ zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení účinnom od 1. januára 2006
- ▶ K existujúcej smernici **Smernica EP a Rady 2014/33/EÚ** Európska komisia vypracovala normalizačnú žiadosť „Normalizačná žiadosť Komisie C(2023)6588“(známa aj pod označením mandát M/599)



A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme – pokračovanie

- ▶ Normalizačná žiadosť sa nazýva aj mandát – **mandát M/599** ide o oficiálnu výzvu Európskej komisie adresovanú Európskemu výboru pre normalizáciu CEN na dokončenie harmonizovanej normy EN 81 – 76, teda na zmenu predbežnej normy P CEN/TS 81-76 (STN P CEN/TS 81-76 (27 4003))
- ▶ Európska komisia vydala **vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2025/2323 z 25. 11. 2025** (číslo Úradného vestníka C/2025/8055) a tento nelegislatívny, avšak právny akt
 - **v bode 8** preambuly potvrdil, že dodržiavanie harmonizovanej normy zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizovaných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie
 - **v čl. 1** doplnil do Prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/76 bod 10b. EN 81-76:2025 – skutočnosť na základe ktorej sa EN 81-76 stala harmonizovanou normou



A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme - pokračovanie

Použitie harmonizovanej normy

Vo všeobecnosti podľa čl. 2 bod 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii „norma“ je technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie; **súladiť s ňou nie je povinný** a jednou z technických špecifikácií je harmonizovaná norma, teda norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie.

- Z predchádzajúceho textu vyplýva, že **ani súladiť** s harmonizovanou normou **STN EN 81-76 nie je povinný!!!**
- Predchádzajúci záver potvrdzuje aj text v samotnej norme uvedený v **prílohe ZA** a znejúci: **Táto európska norma bola vypracovaná s cieľom poskytnúť jeden z dobrovoľných prostriedkov na preukázanie zhody s požiadavkami smernice.**



A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme - pokračovanie

Upozornenia k harmonizovaným normám

- ! **Upozornenie 1:** Ak ide o stavebný výrobok podľa čl. 3 bod 42 nariadenia EP a Rady č. 2024/3110 harmonizované normy ako harmonizované technické špecifikácie stanovujúce parametre sú záväzné na účely nariadenia EP a Rady č. 2024/3110.
- ! **Upozornenie 2:** Hoci výťah je zabudovaný do stavby, podľa č. 2 bod 2 písm. a) Nariadenia EP a Rady č. 2024/3110 sa predmetné nariadenie neuplatňuje na výťahy podliehajúce smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ, a teda **výťah zabudovaný do stavby stavebným výrobkom nie je.**



A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme - pokračovanie

Ďalšie zásadné skutočnosti o STN EN 81-76: 2026

► Ide o normu **typu C** podľa EN ISO 12 100, teda

- norma STN EN 81-76 je technickou normou pre konkrétny stroj,
- podľa EN ISO 12 100 normy typu A sú základné bezpečnostné normy aplikovateľné na všetky stroje,
- podľa EN ISO 12 100 normy typu B sú fokusované na jeden bezpečnostný aspekt významný pre viaceré stroje,
- podľa EN ISO 12 100 normy typu C podľa pravidiel prednosti majú prednosť pre normami typu A alebo B.

► Ak **dodávateľ výťahu** [ustanovenie § 2 písm. f) nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení účinnom od 30. mája 2026] **postupuje úplne v zhode podľa STN EN 81-76**, navodzuje predpoklad zhody s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1230 o strojových zariadeniach a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES a smernice Rady 73/361/EHS v tých aspektoch, na ktoré sa STN EN 81-76 vzťahuje.



A. Ukotvenie EN 81-76 ako harmonizovanej normy a ďalšie skutočnosti o predmetnej norme - koniec

Ďalšie zásadné skutočnosti o STN EN 81-76: 2026

- ▶ Od 31. 07. 2027 zrušuje STN P CEN/TS 81-76 (27 4003) z decembra 2011.
- ▶ Prvá európska norma pre evakuačné výťahy, ktoré možno používať na evakuáciu osôb s telesným znevýhodnením.
- ▶ Platí pre nové osobné a nákladné výťahy využiteľné na podporu rýchlejšej evakuácie osôb s telesným znevýhodnením a to aj v prípade požiaru.
- ▶ **! Nevzťahuje sa na evakuačné výťahy vyrobené pred dátumom jej vydania !**



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - začiatok

- ▶ Keďže ide o novú špecifickú entitu evakuačných výťahov, výťahov pre telesne znevýhodnených, prevezme sa do časti vyhlášky **pojmológia (terminológia)** STN EN 81-76 bez toho, aby sa zmenila doterajšia pojmológia (terminológia) – **zjednocovanie pojmov (technických termínov)** teda **nenastane**.
- ▶ **Odklon od zjednocovania pojmológie (terminológie)** STN EN 81-76 s doterajšou pojmológiou (terminológiou) vo vyhláške je založený na skutočnostiach:
 - ▲ že „**návod**“ na **obsľuhu** výťahu vyhotoveného podľa STN EN 81-76 musí vlastne reflektovať **vyhotovenie stavby** a toto vyhotovenie musí reflektovať požiadavky novelizovanej vyhlášky č. 94, takže pre hľadanie parít medzi návodom k výťahu a ustanoveniami v novelizovanej vyhláške č. 94 bude jednoduchšie,
 - ▲ **ponechanie pôvodnej pojmológie** aj v novelizovanej vyhláške č. 94 má význam aj pre **zmeny stavieb navrhnutých podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.** v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti novelizovanej vyhlášky č. 94 vyvolanej normou STN EN 81-76,
 - ▲ novelizovaná vyhláška č. 94 je pokračovaním ideí založených normami **STN 73 08XX** podľa ktorých sa projektujú **zmeny vybraných stavieb**, tieto normy však mali do **31. 12. 2000** status **záväznosti** a tak zachovanie pojmológie pomôže pri problémoch s kontinuitou.



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

- ▶ Z uvedeného vyplýva **budúca existencia dvoch typov** evakuačných výťahov podľa predpisov doterajších a nových.
- ▶ Je predvídateľné, že nové priestory slúžiace pre zabudovanie a použitie nových evakuačných výťahov budú musieť byť prepojené – spôsob tých prepojení novelizovaná vyhláška č. 94 upraví.



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

- ▶ **definuje stavby, v ktorých sa budú navrhovať evakuačné výťahy pre telesne znevýhodnených triedy A a určí, aký typ kabíny sa bude musieť navrhnuť**
- ▶ **definuje stavby, v ktorých sa budú navrhovať evakuačné výťahy pre telesne znevýhodnených triedy B a určí, aký typ kabíny sa bude musieť navrhnuť**
- ▶ **zakotví, aký evakuačný režim bude v ktorých stavbách**



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia stavebnej povahy vyvolajú

- podmienku zriadenia **evakuačného výstupného podlažia (EEL)** a vybavenia tohto podlažia ovládacími prvkami, signalizačnými prvkami
- podmienku **bezpečnej únikovej cesty z podlažia EEL** na voľné priestranstvo
- podmienku zriadenia **podlažia na ktorom nastane stav vyradenia evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených z prevádzky (SSL)** po predchádzajúcom príkaze na pozastavenie prevádzky výťahu
- podmienku **bezpečnej únikovej cesty z podlažia SSL** na voľné priestranstvo



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia stavebnej povahy vyvolajú

- podmienku zriadenia **bezpečného priestoru** na nástupišti pred evakuačným výťahom pre telesne znevýhodnených, teda priestoru pred každými šachtovými dverami umožňujúcemu osobám so zdravotným znevýhodnením počas evakuácie relatívne bezpečne čakať na obsluhu výťahu,
- podmienku vybavenia **bezpečného priestoru detekčným zariadením**
- podmienku bezpečnej **únikovej cesty z bezpečného priestoru** na voľné priestranstvo



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia stavebnej povahy vyvolajú

- vylúčenie vzniku miestností susediacich s výťahovou šachtou v ktorých by boli
 - uložené kvapaliny s bodom vzplanutia do 250 °C,
 - vytvorené prevádzkové odberné miesta a pracovné odberné miesta s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
 - uložené skvapalnené uhl'ovodíkové plyny
- požiadavky na požiarnu odolnosť a triedu reakcie na oheň konštrukcii všetkých doteraz uvedených priestorov bez odkazu na technické normy
- podmienku zriadenia nástupísk na obsluhu



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia stavebnej povahy vyvolajú

- požiadavku na nové **stanovenie výpočtu trvania evakuácie**
- požiadavku na vybavenie **nástupišťa kľúčom** na ovládanie spínača evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených
- požiadavku na vybavenie **nástupišťa tlačidlom žiadosti o nadviazanie komunikácie** a to tak tlačidlo bolo v blízkosti ostatných ovládacích tlačidiel
- požiadavku na vybavenie **nástupišťa kamerovým systémom**, ak ide o **dial'kovo asistovanú evakuačnú prevádzku**
- požiadavku na vybavenie **nástupišťa a iných priestorov komunikačným systémom**, ak ide o **evakuačnú prevádzku s obsluhou**



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia stavebnej povahy vyvolajú

- požiadavku na situovanie **náhradného zdroja** evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených
- zriadenie **miestnosti** prístupnej z každého EEL, v ktorej bude umiestnené **zariadenie na núdzové ovládanie evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených**
- požiadavku na **vybavenie šachty evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených**
 - **vetraním, a**
 - **detekciou požiaru**
- požiadavku na **zabránenie vniknutia vody do šachty**



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia stavebnej povahy vyvolajú

- požiadavku na situovanie **riadiaceho centra diaľkovej asistovanej evakuácie**
- požiadavku na zriadenie **núdzových dverí z tej výťahovej šachty** evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených, v ktorej medzi prahmi šachtových dverí na štandardné požívanie výťahu na podlažiach nasledujúcich nad sebou je vzdialenosť väčšia ako 7 m; určí sa aj **požiadavka na požiarnu odolnosť núdzových dverí**
- požiadavku na **oddelenie elektrických rozvodov** napájajúcich evakuačný výťah pre telesne znevýhodnených elektrickou energiou a na oddelenie hydraulických hadíc, ak sú tieto prvky umiestnené mimo šachty evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených
- požiadavku na odpájanie evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených **tlačidlom TOTAL STOP**



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - pokračovanie

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia navigačne vizuálnej povahy vyvolajú

- požiadavku na **označenie** evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených **grafickou značkou** a **nápisom EVAKUAČNÝ VÝŤAH**
- požiadavku na **veľkosť grafickej značky** označujúcej evakuačný výťah pre telesne znevýhodnených a na jej **umiestnenie**
- požiadavku na **veľkosť nápisu EVAKUAČNÝ VÝŤAH** a jeho **umiestnenie**
- požiadavku na **označenie spínača** evakuačného výťahu **grafickou značkou**
- požiadavku na **veľkosť grafickej značky** označujúcej **spínač** evakuačného výťahu a na jej **umiestnenie**
- požiadavka na **označenie tlačidla žiadosti o nadviazanie komunikácie grafickou značkou**
- požiadavku na **veľkosť grafickej značky** označujúcej tlačidlo ma nadviazanie komunikácie a na jej **umiestnenie**
- požiadavku na **vizuálnu signalizáciu** na každom EEL **polohy kabíny** evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených



B1. Zmeny v novelizovanej vyhláške č. 94 reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76 a aplikujúce úplne novú entitu evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených a s ňou aj úplne nové inštitúty - koniec

Novelizovaná vyhláška č. 94

Nové opatrenia navigačne zvukovej povahy vyvolajú

- požiadavku na jazyk akustických hlásení



B2. Zmeny de lege ferenda (budúce) v podzákonnom právnom predpise – vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii v znení účinnom od 1. septembra 2015 (ďalej aj „novelizovaná vyhláška č. 121“) reflektujúce prijatú normu STN EN 81-76

Nová entita výťahov vyvoláva potrebu

- **vytvorenia ďalšieho požiarneho evakuačného plánu a to požiarneho evakuačného plánu evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených obsahujúceho**
 - **vyznačenie mieste uloženia kľúča na ovládanie spínača evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených**
 - **inštrukcie o evakuácii osôb so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených**
 - **vyznačenie podlaží podlažie EEL a SSL**
 - **vyznačení polohy bezpečného priestoru pred šachtovými dverami evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených**
- **vytvorenia nového ustanovenia (paragrafu) o podmienkach prevádzkovaní evakuačných výťahov pre telesne znevýhodnených**



C. S prihliadnutím na absenciu harmonizovanej normy pre evakuačné výťahy iné, ako pre telesne znevýhodnených aplikuje sa v novelizovanej vyhláške č. 94 nový variantný princíp zabezpečenia evakuácie výťahom spočívajúci v možnosti inštalovať požiarny výťah podľa STN EN 81-72 s funkciou evakuácie alebo ďalší evakuačný výťah podľa STN-EN 81-76 s dodatkovým označením na vymedzenie všeobecného použitia pri evakuácii - začiatok

Východisková pozícia:

- ▲ neexistuje harmonizovaná norma pre evakuačné výťahy iné, ako pre telesne znevýhodnených,**
- ▲ neexistuje komplexná slovenská norma pre evakuačné výťahy iné, ako pre telesne znevýhodnených vhodná na posúdenie ich zhody**
- ▲ STN EN 81-76 nezahŕňa evakuáciu osôb iných ako telesne znevýhodnených a tak neupravuje požiadavky na výťahy pre osoby, ktoré nie sú telesne znevýhodnené,**
- ▲ vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. nie je predpisom pre posudzovanie zhody,**
- ▲ vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ak nemá presiahnuť rozsah splnomocňovacej blankety nemôže upravovať konštrukčné vyhotovenie výťahu,**
- ▲ všetky doposiaľ používané aktivity na vytvorenie evakuačného výťahu nemajú spoločnú základňu a nezaistujú konštantný štandard**



C. S prihliadnutím na absenciu harmonizovanej normy pre evakuačné výťahy iné, ako pre telesne znevýhodnených aplikuje sa v novelizovanej vyhláške č. 94 nový variantný princíp zabezpečenia evakuácie výťahom spočívajúci v možnosti inštalovať požiarny výťah podľa STN EN 81-72 s funkciou evakuácie alebo ďalší evakuačný výťah podľa STN-EN 81-76 s dodatkovým označením na vymedzenie všeobecného použitia pri evakuácii - koniec

Podľa novelizovanej vyhlášky č. 94 bude mať stavebník pre prípad nutnosti zaistenia evakuácie osôb iných ako telesne znevýhodnených aj prostredníctvom evakuačného výťahu na výber z dvoch variantov

► inštaláciu evakuačného výťahu podľa STN-EN 81-76 s dodatkovým označením na vymedzenie všeobecného použitia pri evakuácii,

alebo

► inštaláciu požiarného výťahu podľa STN EN 81-72 s funkciou evakuácie – táto úprava vyvolá aj

▲ zmenu v zákone 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, keďže prevádzkovateľ stavby bude povinný zaistiť stálu prítomnosť oprávnenej osoby pre bezodkladnú obsluhu požiarného výťahu v prípade potreby evakuácie – prednosť v obsluhu výťahu zasahujúcou hasičskou jednotkou vymedzí zákon č. 314/2001 Z. z.

▲ zmeny v novelizovanej vyhláške č. 121



D. Nový požiarny výťah v existujúcej stavbe vyhotovený mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť - začiatok

Modelová situácia:

- ▶ **Priestorové parametre výťahovej šachty v existujúcej stavbe alebo iné okolnosti neumožňujú nahradiť doterajší požiarny výťah mimo harmonizovanej normy novým požiarnym výťahom podľa harmonizovanej normy STN EN 81-72**



D. Nový požiarny výťah v existujúcej stavbe vyhotovený mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť - pokračovanie

Modelová situácia:

► **Správny právny postup a prístup z úrovne autorizovanej osoby:**

▲ **právne prostredie:** ● **aproximačné nariadenie Slovenskej republiky**

č. 235/2015 Z. z. v znení účinnom od 30. mája 2026 (ďalej len „nariadenie vlády č. 235“) → napríklad postup posúdenia zhody podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) v podrobnostiach podľa prílohy č. 8 → zhoda založená na overení jednotlivého výťahu – modul G

- položka č. 4606 prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z. v znení účinnom od 1. marca 2020 → systém posudzovania parametrov I podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b)

▲ **ďalšia poznatková základňa: harmonizovaná norma STN EN 81-72**



D. Nový požiarny výťah v existujúcej stavbe vyhotovený mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť - pokračovanie

Podstatná otázka:

- Kedže:
- A. podľa ustanovenia zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení účinnom od 8. januára 2026, ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy, európskeho technického posúdenia ⁷⁾ [7] Čl. 3 bod 19 nariadenia (EÚ) 2024/3110] alebo z harmonizovanej technickej špecifikácie,^{7a)} [7a) Čl. 3 bod 42 nariadenia (EÚ) 2024/3110] nemožno na postupy podľa tohto zákona použiť slovenské technické normy ⁸⁾ [8) § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 297/2023 Z. z.] určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností výrobku (ďalej len „určená norma“) ani technické posúdenie vydané podľa § 3 (ďalej len „SK technické posúdenie“)
 - a**
 - B. objektívne existuje harmonizovaná norma STN EN 81-72, od ktorej sa v intenciách predmetného zákonného ustanovenie nemožno odchýliť,
- “či má vôbec právny význam úvaha o nepoužití harmonizovanej normy STN EN 81-72 pri návrhu výťahu a teda či má opodstatnenie existencia položky č. 4606 prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z. v znení účinnom od 1. marca 2020 (ďalej len „vyhláška č. 162“) ?“**



D. Nový požiarny výťah v existujúcej stavbe vyhotovený mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť - pokračovanie

Odpoveď:

Treba vychádzať z účelu, na ktorý bola predmetná norma STN EN 81-72 harmonizovaná a keďže norma STN EN 81-72 nebola harmonizovaná na podporu Nariadenia EP a R (EÚ) 2024/3110 ale na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ, preto možno sa od nej odchýliť.

Pozri str. 3 prezentácie podľa čl. 2 bod 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii jednou z technických špecifikácií je harmonizovaná norma, teda norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie a súlad s ňou nie je povinný; z pohľadu stavebných výrobkov nejde o harmonizovanú normu.

Z vyššie uvedeného vyplýva: požiarny výťah navrhnutý a vyhotovený bez použitia (alebo iba s čiastočným použitím) harmonizovanej normy STN EN 81-72 sa podrobí:

▲ posúdeniu zhody podľa nariadenie vlády č. 235

a súbežne

▲ systému preukazovania parametrov I podľa vyhlášky č. 162



D. Nový požiarny výťah v existujúcej stavbe vyhotovený mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť - pokračovanie

Konštatácia: v intenciách materiálu vytvoreného Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky vo februári 2026 dohľadateľného v otvorenom zdroji na internetovej adrese

https://www.mindop.sk/fileadmin/dokumenty/bytova_politika_a_stavbnictvo/Stavebn%C3%A9_v%C3%BDrobky/Tech_spec_k_Prilohe1_2026-02.pdf

uvedený ústredný orgán štátnej správy konzistentne zotrváva na dôvodnosti položky **č. 4606** prílohy č. 1 vyhlášky č. 162



D. Nový požiarny výťah v existujúcej stavbe vyhotovený mimo harmonizovanej normy STN EN 81-72, keďže harmonizovanú normu na výťah nemožno použiť - koniec

Finálne doklady k výťahu:

- ▲ EU vyhlásenie o zhode vydané dodávateľom výťahu [Príloha č. 2, časť B písm. I) nariadenia vlády č. 235] {**výťah, ale nemôže mať ako celok označenie CE**}
- ▲ certifikát zhody vydaný autorizovanou osobou (bod 4 prílohy č. 8 nariadenia vlády č. 235)
- ▲ vyhlásenie o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK vyhlásenie o parametroch“) vydané výrobcom [§ 6 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. v znení účinnom od 8 januára 2026]
- ▲ SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku [§ 3 ods. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 162]



E. Nový evakuačný výťah v existujúcej stavbe s prihliadnutím na absenciu technickej normy na evakuačné výťahy iné ako pre osoby telesne znevýhodnené - začiatok

Modelová situácia:

- ▶ **Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. doposiaľ zakotvuje síce podrobnosť o povinnosti zabudovania evakuačného výťahu, avšak absentuje predpis pre posúdenie jeho zhody**
- ▶ **Správny právny postup a prístup z úrovne autorizovanej osoby:**
 - ▲ **aplikácia aproximačného nariadenia vlády č. 235 → napríklad postup posúdenia zhody podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) v podrobnostiach podľa prílohy č. 8 → zhoda založená na overení jednotlivého výťahu – modul G**
 - ▲ **aplikácia harmonizovanej normy STN EN 81-76 na základe princípu a maiori ad minus – od zložitejšieho k jednoduchšiemu a teda ak výťah pre osoby telesne znevýhodnené vyhoví, bude vyhovovať aj pre osoby bez hendikepu**



E. Nový evakuačný výťah v existujúcej stavbe s prihliadnutím na absenciu technickej normy na evakuačné výťahy iné ako pre osoby telesne znevýhodnené - koniec

Finálne doklady k výťahu:

- ▲ **EU vyhlásenie o zhode vydané dodávateľom výťahu [Príloha č. 2, časť B písm. I) nariadenia vlády č. 235] {výťah, ale nemôže mať ako celok označenie CE}**
- ▲ **certifikát zhody vydaný autorizovanou osobou (bod 4 prílohy č. 8 nariadenia vlády č. 235)**



Ďakujeme za pozornosť!

plk. Ing. Slavka Lešičková
Mgr. Ing. Ladislav Wesselényi



Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava